



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Северный территориальный отдел

Северный переулок, д.13, г.Березники, 618400
E-mail: berezniki2008@mail.ru.

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27.10.2021г №

1353

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю И.Б. Ситниковой

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
на основании решения

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

О проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» октября 2021г. № и
дополнений № 432/1 от 19.10.2021г, № 432/2 от 20.10.2021г. в отношении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
30» (далее – МАОУ «СОШ № 30»), ИНН 5911027976, ОГРН 1025901710768

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

- 1). На момент проверки (19.10.2021 с 10.00 до 13.30.) отмечаются дефекты покрасочного
слоя на стенах (трещины) в гардеробе начальных классов, на пищеблоке в гардеробе, в
процедурном кабинете, в кабинете для хранения уборочного инвентаря (1й этаж), при
требовании стены и потолки не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих
средств, что является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
- 2). На момент проверки (19.10.2021 с 10.00 до 13.30.) отмечаются дефекты плитки на полу в
тамбуре большого спортивного зала, при требовании полы не должны иметь дефектов и
повреждений, что является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3). На момент проверки (19.10.2021 с 10.00 до 13.30.) отсутствуют москитные сетки в кабинетах старшего блока (2й, 3й этаж) и в 5 кабинетах начального блока (№№2,3,4,6,8), в нарушение требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

4). На момент проверки (19.10.2021 с 10.00 до 13.30.), согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у Белоглазовой Е.Ю. дата последней ревакцинации 05.08.2010 г., у Клубениной И.А. дата последней ревакцинации 08.02.2011 г., у Котельниковой Т.В. 05.07.2008г, при требовании вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

5). Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 2.п4678 от 19.10.21г.), экспертному заключению № 371-сф от 22.10.2021г, температура воздуха в спортивном зале не соответствует нормативным величинам, установленным табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и составляет 22,3-22,4, при допустимой 18-20 градусов, что является нарушением п.1.12 СП 2.4.3648-20.

6). Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 2.п4678 от 19.10.21г.), экспертному заключению № 371-сф от 22.10.2021г, относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 1, 3,7,10,11,12,13,20,22,23,24,25,26,27,28 не соответствует нормативным величинам, установленным табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и составляет 30,8-38,5%, при допустимом 40-60%, что является нарушением п.1.12 СП 2.4.3648-20.

7). Согласно экспертному заключению № 371-сф от 22.10.2021г, уровни звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (вГц) 250,500, 1000,2000 в кабинете № 1 (помещенце ЭВМ) при работе 12 системных блоков ПЭВМ не соответствуют нормативным величинам, установленным табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – МАОУ «СОШ № 30»), ИНН 5911027976, ОГРН 1025901710768, место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 79.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить внутреннюю отделку стен в гардеробе начальных классов, на пищеблоке в гардеробе, в процедурном кабинете, в кабинете для хранения уборочного инвентаря (1й этаж), в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

2. Обеспечить внутреннюю отделку пола в тамбуре большого спортивного зала в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

3. Обеспечить окна старшего блока и кабинеты №№ 2,3,4,6,8 москитными сетками в соответствии с п. 2.4.13.СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

4. Обеспечить ревакцинацию против дифтерии Белоглазовой Е.Ю., Клубениной И.А., Котельниковой Т.В. в соответствии с приказом МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

5. Обеспечить температуру воздуха в спортивном зале, относительную влажность воздуха в кабинетах №№ 1, 3,7,10,11,12,13,20,22,23,24,25,26,27,28 в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

6. Обеспечить уровни звука, звукового давления в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 01.09.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – МАОУ «СОШ № 30»)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими его выполнение, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, в срок до 01.09.2022г. по адресу: Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, г. Березники, пер. Северный, 13; электронная почта: berezniki2008@mail.ru

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Обороина Елена Ильинична

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023